

**PRILOG III. - UVJETI SIGURNOSTI****HOTEL****1. OPĆA SIGURNOST**

<b>1.1. Horizontalne i vertikalne komunikacije</b>	<b>Bodovi</b>	<b>Rezultat</b>	<b>Primjedbe</b>
1. Sva ulazna vrata otvaraju se u smjeru izlaza prema otvorenom prostoru	2		
2. Vanjski izlaz uvijek prohodan bez prepreka (automobila, bicikala, drveća i ostalog)	2		
3. Sva staklena vrata bez pregrada označena naljepnicama na visini 0,80m (djeca) i 1,5m (odrasli)	2		
4. Staklo ugrađeno u okvir vrata na siguran način bez klimanja i sl.	2		
5. Na hodnicima, stubištima i ostalim komunikacijama podne obloge postavljene tako da omogućuju siguran prolaz i bez mogućnosti spoticanja	2		
6. Skliski podovi označeni znakom upozorenja	3		
7. Znak zabrane ulaska djece u dizalo bez pratnje odrasle osobe	2		
8. Komunikacije stalno orjetacijski osvijetljene	2		
9. Rukohvat na stubištu. Ako je širina veća od 1,2m, rukohvat s obje strane	2		
10. Postupak (procedura) pomoći osobama koje ostanu u liftu uslijed kvara ili nestanka struje	2		
<b>1.2. Smještajna jedinica</b>	<b>Bodovi</b>	<b>Rezultat</b>	<b>Primjedbe</b>
1. U smještajnoj jedinici nema plinskog grijača vode	1		
2. Dječji krevetić bez kotačića ili s mehanizmom za kočenje	2		
3. Razmak rešetaka na ogradi dječjeg krevetića manji od 10cm	1		
4. Visina ograde dječjeg krevetića najmanje 0,5m	1		
5. Madrac dječjeg krevetića pokriven PVC folijom	1		
6. Na stolicama za djecu oznaka starosti i težine	1		
7. Stolica za djecu bez kotačića ili s mehanizmom za kočenje	1		
8. Sklopiva stolica za djecu ima sigurnosnu kopču	1		
9. Sušilo za kosu u kupaonici ima fiksni priključni kabel za el. energiju	1		
<b>1.3. Terasa, loggia, balkon</b>	<b>Bodovi</b>	<b>Rezultat</b>	<b>Primjedbe</b>
1. Visina ograda balkona od poda do vrha 1,0m za postojeće objekte i 1,10m za nove objekte	4		
2. Rešetke ograda balkona okomite i na razmaku najviše 10cm ili puna ograda u cijeloj visini	4		
3. Balkonska vrata imaju kvake s obje strane koje se lako otvaraju i zatvaraju	2		
<b>1.4. Rekreacija</b>	<b>Bodovi</b>	<b>Rezultat</b>	<b>Primjedbe</b>
1. Sva oprema dobro održavana, servisirana i čista	2		
2. Upute za upotrebu svake naprave na zahtjev gosta	2		
3. Upozorenja u vezi s prostorijama i opremom na vidno istaknutom mjestu	2		
<b>1.5. Medicinske usluge i ostalo</b>	<b>Bodovi</b>	<b>Rezultat</b>	<b>Primjedbe</b>

1. Postupak (procedura) za hitne slučajeve	3		
2. Osoba osposobljena ili ugovorna medicinska osoba za pružanje prve pomoći	4		
3. Liječnik ili ugovorni liječnik	6		
4. Prostorija opremljena za pružanje prve pomoći	5		
5. Služba sigurnosti 24 sata za nadzor okoline i svih prostora hotela	6		
<b>2. ZAŠTITA OD POŽARA</b>			
<b>2.1. Cjelovit pristup</b>	<b>Bodovi</b>	<b>Rezultat</b>	<b>Primjedbe</b>
1. Procjena ugroženosti i plan zaštite od požara	10		
<b>2.2. Dojava, uzbunjivanje i gašenje požara</b>	<b>Bodovi</b>	<b>Rezultat</b>	<b>Primjedbe</b>
1. Automatski sustav vatrodjave	10		
2. Ručni javljač požara	5		
3. Zvučni uređaj za uzbunjivanje	5		
4. Sustav za gašenje požara sprinkler	10		
<b>2.3. Upute i sigurnosna rasvjeta</b>	<b>Bodovi</b>	<b>Rezultat</b>	<b>Primjedbe</b>
1. U blizini ulaza u hotel istaknut plan objekta i upute o ponašanju u slučaju nastanka požara na hrvatskom, engleskom i najmanje dva svjetska jezika	2		
2. U blizini ulaza na svaki kat istaknut plan kata s oznakom mjesta na kojem je plan postavljen i označenim izlaznim putevima s natpisima na hrvatskom, engleskom i najmanje dva svjetska jezika	2		
3. U smještajnim jedinicama upute o ponašanju i zabrani upotrebe dizala, osim sigurnosnih dizala, u slučaju požara na hrvatskom, engleskom i najmanje dva svjetska jezika	2		
4. Putevi za izlaženje označeni strelicom i shemom čovjeka u bijegu	2		
5. Sigurnosna rasvjeta na putevima za izlaženje i u zajedničkim prostorijama	2		
6. Znak zabrane pušenja u dizalu	2		
<b>2.4. Organizacijske mjere</b>	<b>Bodovi</b>	<b>Rezultat</b>	<b>Primjedbe</b>
1. Osoba zadužena za zaštitu od požara	6		
2. Evidencija o sudjelovanju osoblja na vježbama za evakuaciju i uporabu sredstava za gašenje	3		
3. Evidencija obveznog pregleda sigurnosne rasvjete za tekuću i dvije godine unazad	3		
4. Evidencija čišćenja ventilacijskih i klima kanala za tekuću i dvije godine unazad	3		
5. Isprava o ispitivanju instalacija za zaštitu od atmosferskog pražnjenja	3		
6. Isprava o održavanju dimnjaka	3		
<b>3. BUKA</b>			
<b>3.1. Cjelovit pristup</b>	<b>Bodovi</b>	<b>Rezultat</b>	<b>Primjedbe</b>

1. Mjerenje emisije i imisije buke od strane ovlaštene pravne osobe (osobito za zatvorene boravišne i radne prostore). Izmjerena razina buke mora biti u granicama dopuštene sukladno posebnom propisu	8		
2. Akcijski plan za provođenje mjera za smanjenje buke na dopuštene razine s dokazima o provedbi plana	10		
<b>3.2. Ostali elementi - prema ocjeni</b>	<b>Bodovi</b>	<b>Rezultat</b>	<b>Primjedbe</b>
1. Ulazna vrata u smještajnu jedinicu i vrata između smještajnih jedinica imaju zvučnu izolaciju od najmanje 35db	5		
2. U smještajnim jedinicama ne čuje se buka s otvorenog prostora (izvan građevina)	5		
3. U smještajnim jedinicama ne čuje se buka dizala	5		
4. U smještajnim jedinicama ne čuje se buka koraka i govora iz hodnika	5		
5. U smještajnim jedinicama ne čuje se buka zahodskog vodokotlića	5		
6. U smještajnim jedinicama ne čuje se buka instalacija kanalizacije	5		
7. U smještajnim jedinicama ne čuje se buka ventilatora za prozračivanje u kupaonici	5		
8. U smještajnim jedinicama ne čuje se buka normalnog govora, koraka, slušanja radija, tv emitiranja, zatvaranja vrata susjednih smještajnih jedinica	5		
<b>4. SIGURNOST HRANE</b>			
<b>4.1. Cjelovit pristup</b>	<b>Bodovi</b>	<b>Rezultat</b>	<b>Primjedbe</b>
1. Sustav upravljanja sigurnošću hrane ISO 22000	10		
<b>4.2. Planovi i programi</b>	<b>Bodovi</b>	<b>Rezultat</b>	<b>Primjedbe</b>
1. HACCP plan sa zapisima nadzora koji pokazuju prihvatljivost plana i ocjenom uprave	8		
2. Provedbeni programi sa zapisima nadzora koji pokazuju prihvatljivost programa i ocjenom uprave	8		
3. Imenovan tim za sigurnost hrane	6		
<b>5. SPREČAVANJE POJAVE LEGIONARSKJE BOLESTI</b>			
	<b>Bodovi</b>	<b>Rezultat</b>	<b>Primjedbe</b>
1. Temperatura vode na svim slavinama najmanje 55°C	2		
2. Dezinfekcija klima uređaja od strane pravne osobe ili ustanove	4		
<b>6. ZAŠTITA OSOBLJA</b>			
<b>6.1. Cjeloviti pristup</b>	<b>Bodovi</b>	<b>Rezultat</b>	<b>Primjedbe</b>
1. Sustav upravljanja zaštitom osoba na radu i zdravstvenom zaštitom OHSAS 18001	10		
<b>6.2. Programi</b>	<b>Bodovi</b>	<b>Rezultat</b>	<b>Primjedbe</b>
1. Program/i upravljanja ZNR i ZZO sa zapisima nadzora i ocjenom uprave	8		
<b>7. IGRAONICE I IGRALIŠTA ZA DJECU</b>			

<b>7.1. Igraonice</b>	<b>Bodovi</b>	<b>Rezultat</b>	<b>Primjedbe</b>
<b>Opći uvjeti</b>			
1. Igraonice u prizemlju	1		
2. Prostorija ili prostor površine najmanje 35m <sup>2</sup> za skupinu do 20 djece	1		
3. Prirodno svjetlo	1		
<b>Horizontalne komunikacije</b>			
4. Izlazna vrata prostorije i prostora nisu zaključana za vrijeme boravka djece i otvaraju se u smjeru izlaza	2		
5. Svi putevi za evakuaciju bez zapreka	2		
6. Sva staklena vrata i stijene označeni naljepnicama na visini 0,8m	2		
<b>Oprema, uređenje i ostalo</b>			
7. Podovi nisu klizavi i nemaju zapreka za spoticanje	4		
8. Na zidovima nema polica i slično do visine 1,5m	3		
9. Oprema i ostalo nema oštih rubova, izbočina i sl.	3		
10. Stolice i stolovi prikladne visine i veličine za djecu	2		
11. Mekani jastuci, podmetači i slično	1		
12. Prozori nedostupni djeci za otvaranje	3		
13. Javljač požara u prostoru igraonice	5		
14. Kutija prve pomoći kompletno popunjena	3		
15. Utičnice za električnu energiju zaštićene sigurnosnim umetkom	3		
16. Sve igračke u ispravnom stanju	1		
<b>Sanitarije za djecu</b>			
17. Dostatan broj umivaonika i zahoda za djecu prikladne visine i veličine	2		
18. Sapuni i papirnati ručnici koji nisu u roli	2		
<b>7.2. Vanjska igrališta</b>	<b>Bodovi</b>	<b>Rezultat</b>	<b>Primjedbe</b>
<b>Opći uvjeti</b>			
1. Igralište udaljeno od prometnica i ostalih opasnosti	1		
2. Ograda koja onemogućava povrede	3		
3. Znak upozorenja da odrasli moraju paziti na djecu za vrijeme igre ili osigurano čuvanje djece za vrijeme igre	1		
<b>Oprema, uređenje i ostalo</b>			
4. Igralište očišćeno od korjenja, bodljikavog drveća, bobica i sl.	2		
5. Površina igrališta uređena da ublaži pad djeteta	2		
6. Oprema postavljena na razmaku najmanje 4,0m	2		
7. Sva oprema u ispravnom stanju	2		

<b>7.3. Organizacijske mjere</b>	<b>Bodovi</b>	<b>Rezultat</b>	<b>Primjedbe</b>
1. Osoba stručno osposobljena za rad s djecom	6		
2. Dokumentirani način rada	2		
3. Dokumentirane upute roditeljima	2		
4. Dnevni zapisi o aktivnostima	2		
5. Evidencija nezgoda i ozljeda tijekom dana	2		
<b>8. WELLNESS CENTAR</b>			
<b>8.1. Bazeni (za djecu i odrasle)</b>	<b>Bodovi</b>	<b>Rezultat</b>	<b>Primjedbe</b>
1. Dezinfekcija nogu kod ulaza u bazen	1		
<b>Konstrukcija bazena</b>			
2. Bazeni nema podvodnih zidova, izbočina i sl.	3		
3. Visina od površine vode do gornjeg ruba bazena nije viša od 30cm	2		
4. Bazeni bez nagle promjene dubine u dijelu gdje se može stajati	3		
5. Površina oko bazena nema puknutih, slomljenih pločica i sl. i nije klizava	3		
6. Otvori za dotok i izljev vode moraju biti neoštećeni i sa zaštitnim rešetkama, a nalaze se izvan dijela za ronjenje	5		
7. Rub svake stepenice u bazenu istaknut bojom ili sl.	3		
<b>Oznake i obavijesti oko bazena</b>			
8. Radno vrijeme	1		
9. Djeca samo pod nadzorom	1		
10. Oznake zabrane gdje je potrebno (npr. zabranjeno skakanje, ronjenje, klizanje i sl.)	1		
11. Obavijest da nema spasilačke ekipe (ako je nema)	1		
12. Obavijest obaveznog tuširanja prije ulaska u bazen	1		
13. Obavijest o postupanju u hitnim slučajevima	1		
<b>Oznake dubine</b>			
14. Jasno vidljive oznake dubine svaka 2-3m, odnosno za svaku promjenu dubine od 0,3m	4		
15. Oznaka dubine za naglu promjenu dubine u dijelu gdje se stoji (oznake plutačama ili crvenom linijom sa strane, s brojčanom oznakom dubine i sl.)	4		
<b>8.2. Dječji bazen</b>	<b>Bodovi</b>	<b>Rezultat</b>	<b>Primjedbe</b>
1. Dječji bazen smješten pokraj najbližeg djela bazena za odrasle	4		
2. Dječji bazen spojen s bazenom za odrasle na dijelu gdje oba bazena imaju istu dubinu	4		
3. Dječji bazen na razmaku najmanje 3m od bazena za odrasle	4		
4. Pregrada između dječjeg bazena i bazena za odrasle	5		

5. Dubina bazena oko 0,6m, a nagib dna oko1:15	5		
<b>8.3. Jacuzzi kada (bazen)</b>	<b>Bodovi</b>	<b>Rezultat</b>	<b>Primjedbe</b>
1. Obavijesti o temperaturi vode	1		
2. Preporučeno vrijeme korištenja	1		
3. Preporučena dob korisnika	2		
4. Preporuka da ga ne koriste osobe s određenim bolestima i trudnice	2		
5. Obavijest o postupanju u hitnim slučajevima	2		
<b>8.4 Organizacijske mjere</b>	<b>Bodovi</b>	<b>Rezultat</b>	<b>Primjedbe</b>
1. Spasilačka ekipa	8		
2. Pisani postupak (procedura) za postupanje u hitnim slučajevima	3		
3. Program čišćenja i održavanja sa zapisnikom o čišćenju i održavanju	2		
4. Ispitivanje od strane ovlaštene ustanove zdravstvene ispravnosti i kvalitete vode za kupanje svaki mjesec dok bazen radi	3		
5. Imenovana osoba za primjenu postupka (procedura+A392) u hitnim slučajevima	5		
<b>9. BROJ BODOVA</b>			
	<b>Bodovi</b>	<b>Rezultat</b>	<b>Primjedbe</b>
Ukupan broj bodova	411		
Potreban broj bodova	240		